



接点形式：2 a

アラームスイッチ結線図

アラームスイッチ (I-PV100N-10K)		
型 式	PS1:PS-T型	
最高使用圧力	1.4 MPa	
設 定 圧 力	0.02~0.06MPa	
作動遅延時間	5~25秒	
電気定格容量表		
VOLT (V)	A. C (A)	D. C (A)
30	/	6
125/250	10.1	/
IS 株式会社 堀製作所		

アラームスイッチ銘板

*アラームスイッチに自己保持はありません。
警報。表示灯等に必要な場合は自己保持回路にして下さい。

番号	名 称	材 質	個数	番号	名 称	材 質	個数
1	本体	ABS	1	9	パッキン	ネオプレン	1
2	フタ	ABS	1	10	ベローズ	シリコン、C3604	1
3	ダイヤフラムケース	C3771, CAC406	各1	11	タイマーアジャストスクリュー	C3604	1
4	作動軸	C3604	1	12			
5	調整ナット	C3604	1	13			
6	ブラケット	SPCC	1	14			
7	ブラケット支点	SS400	1	15			
8	銘板	テロンフィルム	1	16			
図番	KBB2160		摘要	尺度	予作動式 (湿式) 流水検知装置 アラームスイッチ (PS-T型)		
日付	11.04.09	承認	検図	製図	IS 株式会社 堀製作所		