



接点形式：2 a

アラームスイッチ結線図

アラームスイッチ (IS-AV-****-10K)		
型 式	PS-T型	
最高使用圧力	1.4 MPa	
設 定 圧 力	0.02~0.06MPa	
作動遅延時間	10~30秒	
電気定格容量表		
VOLT (V)	A. C (A)	D. C (A)
30	/	6
125/250	10.1	/
IS 株式会社 立売堀製作所		

**** : 65N2, 80N2, 100N2, 125N, 150N

アラームスイッチ銘板

*アラームスイッチに自己保持はありません。
 警報。表示灯等に必要の場合は自己保持回路にして下さい。
 アラームスイッチへの結線は端子③、④に接続して下さい。

番号	名 称	材 質	個数	番号	名 称	材 質	個数
1	本体	ABS	1	9	パッキン	ネオプレン	1
2	フタ	ABS	1	10	ベローズ	シリコン、C3604	1
3	ダイヤフラムケース	C3771, CAC406	各1	11	タイマーアジャストスクリュー	C3604	1
4	作動軸	C3604	1	12			
5	調整ナット	C3604	1	13			
6	ブラケット	SPCC	1	14			
7	ブラケット支点	SS400	1	15			
8	銘板	テロンフィルム	1	16			

△	..	図	流水検知装置 (自動警報弁型)	製 図 日	2012年 7月 18日				
△	..	名	アラームスイッチ (PS-T型)	図 番	KBB2398-1				
△	..	IS 株式会社 立売堀製作所			承 認	照 査	製 図	縮	
△	..				雷	阿	部	尺	—
△	..								