


アラームスイッチ (I-PV-40N-10K)		
型 式	PSI:PS-T型	
最高使用圧力	1.4 MPa	
設 定 圧 力	0.02~0.06MPa	
作動遅延時間	5~25秒	
電気定格容量表		
VOLT(V)	A.C(A)	D.C(A)
30	6	
125/250	10.1	
IS 株式会社 立売堀製作所		



アラームスイッチ結線図

アラームスイッチ銘板

*アラームスイッチに自己保持はありません。
警告。表示灯等に必要の場合は自己保持回路にして下さい。

番号	名 称	材 質	個数	番号	名 称	材 質	個数
1	本体	ABS	1	9	パッキン	ネオプレン	1
2	フタ	ABS	1	10	ベローズ	シリコン, C3604	1
3	ダイヤフラムケース	C3771, CAC406	各1	11	タイマーアジャストスクリュー	C3604	1
4	作動軸	C3604	1	12			
5	調整ナット	C3604	1	13			
6	ブラケット	SPCC	1	14			
7	ブラケット支点	SS400	1	15			
8	銘板	テロンフィルム	1	16			

△	..	図	予作動式(湿式)流水検知装置	製 図 日	2013年 8月 8日
△	..	名	アラームスイッチ (PS-T型)	図 番	TDIPA4001
△	..			承 認	照 査 製 図 縮
△	..				尺
△	..				

IS 株式会社 立売堀製作所

