



特記)

1. 盤内配線はMCB-コンセント間の電線(4本)は耐火電線を使用する
その他の電線はHIVを使用する
 2. 2Pコンセントは向かって左側をアース側とする
- 注) 承認される際、所轄の消防署の承諾を受けてください。
総合操作盤には対応していません。

使用機器一覧表				
部品名	型式	仕様	メーカー	数量
MCB	BH-K	2P50/20AT	三菱電機	1
コンセント	WK3001W	2P15A125V (アース付)	パナソニック	2
銘板一覧表				
CP番号	名称	地色/文字色	サイズ	数量
CP1	非常コンセント単相100V (シール)	白色/赤色	12×75	1
△	△	非常コンセント盤 ボード無	作図	2020年 2月 6日
△	△		図番	OCP9009 (0)
△	△		承認	照査
△	△		製図	縮尺
△	△		検印	尺

※ 材料 t 1.6 電気亜鉛めっき鋼板
仕上 メラミン樹脂焼付塗装 (日塗工C22-90B)

IS 株式会社堀製作所

