

カタログ誤記訂正のお知らせ

カタログ2018におきまして、記載に誤りがございましたので、以下の通り訂正させていただきます。

訂正内容

カタログ2018 P61 IS-AVS65～100 流水検知装置(作動弁型) ●仕様の内容

誤

呼称	80	100
国家検定(型式番号)	流第28～11号	流第29～2号
検知流量定数	50・60併用型	
圧損(直管相当長)	8.6m	20.9m
取付方向	縦	
使用圧力範囲	0.15～1.4MPa	
耐圧試験圧力	2.0MPa	
最大流量	1350L/min.	2100L/min.
最低使用圧力における不作動水量	5L/min.	
アラーム スイッチ	作動遅延時間	5～25秒
	接点形式	2a(AC250V/DC30V 2A)
外部塗装(マンセル)	赤色(7.5R4/14) 排水弁:クロムめっき	

正

呼称	65	80	100
国家検定(型式番号)	流第29～1～1号	流第28～11～1号	流第29～2～1号
検知流量定数	50・60併用型		
圧損(直管相当長)	10.2m	8.6m	20.9m
取付方向	縦		
使用圧力範囲	0.15～1.4MPa		
耐圧試験圧力	2.0MPa		
最大流量	900L/min.	1350L/min.	2100L/min.
最低使用圧力における不作動水量	22L/min.		
タイマー スイッチ	作動遅延時間	5～25秒	
	接点形式	2a(AC250V/DC30V 2A)	
外部塗装(マンセル)	赤色(7.5R4/14) 排水弁:クロムめっき		