


地区表示・操作部
1 L～1 5 Lの場合

地区表示・操作部
2 0 L以上の自立型に適用
自立型の場合、起動スイッチは
スイッチパネルに実装されます。

品番	名 称	材 質	個数	備 考
1	流水灯	—	n	LED灯
2	感知器灯	—	n	LED灯
3	2次減圧灯	—	n	LED灯
4	電動弁灯	—	n	LED灯
5	起動スイッチ	—	n	カバー付き押し釦
6	交流電源灯	—	1	LED灯
7	回路電圧灯	—	1	LED灯
8	異常灯	—	1	LED灯
9	スイッチ注意灯	—	1	LED灯
10	諸表示入力灯	—	1	LED灯
11	7セグ表示部	—	1	LED灯
12	音響ブザー	—	1	
13	電話灯	—	1	LED灯
14	電話ジャック	—	1	
15	進む/戻る/▲/▼スイッチ	—	4	押し釦
16	音響停止スイッチ	—	1	押し釦
17	電動弁非連動スイッチ	—	1	押し釦
18	移信停止スイッチ	—	1	押し釦
19	電池試験スイッチ	—	1	押し釦
20	一括試験スイッチ	—	1	押し釦
21	復旧スイッチ	—	1	押し釦



操作部

⑤	..	図	湿式予作動弁制御盤	製図日	2019年 9月 24日		
④	..	名	操作部詳細	図番	TIPA5306		
③	..	株式会社 立売堀製作所		承認	照査	製図	縮尺
②	..						/
①	..						