

## スタンド型送水口、採水口施工要領

- 1) 配管に製品を接続する際は、パイプ部に飾りフランジを通した後、埋設部（飾りフランジより下部）にベルトレンチ等で締め付けて下さい。

※ゴム板等滑り止めの処置を施して下さい。

- 2) 締め付け終了後、飾りフランジを地盤面まで下ろして下さい。

注) 頭部での締め付けはお止め下さい。  
パイプとの接続部に負荷が掛かり  
漏水等の原因となります。

