


約210



品番	名 称	材 質	個数	備 考
1	本体（消防ねじ式オス）	CAC406	1	呼称25
2	締メ輪止メ	CAC406	1	
3	締メ輪（消防ねじ式メス）	C3771	1	呼称25
4	パッキン	CR	1	
5	Oリング	NBR	1	S-24
6	六角ニップル	C3604	1	3/8"×45L
7	メートルコック	C3771	1	3/8"
8	圧力計		1	φ75 1.6級

呼 称 : 25
仕 上 : 機械加工素地
最高使用圧力 : 1.0MPa

△5	..		図 名	25消防ねじ式 テスト金具	製図日	2024年 7月 2日
△4	..				図 番	THCA7983-1
△3	..				承認	照 査
△2	..				製 図	縮 尺
△1	..					

IS 株式会社 立売堀製作所

福永

前


大橋

尺

約210

φ30

約110



品番	名 称	材 質	個数	備 考
1	本体（消防ねじ式オス）	CAC406	1	呼称30
2	締メ輪止メ	CAC406	1	
3	締メ輪（消防ねじ式メス）	C3771	1	呼称30
4	パッキン	CR	1	
5	Oリング	NBR	1	S-29
6	六角ニップル	C3604	1	3/8"×45
7	メートルコック	C3771	1	3/8"
8	圧力計		1	φ75 1.6級

呼 称 : 30
仕 上 : 機械加工素地
最高使用圧力 : 1.0MPa

△5	..		図 名	30消防ねじ式 テスト金具	製図日	2024年 7月 18日
△4	..				図 番	THCA7984-1
△3	..				承認	照 査
△2	..				製 図	縮 尺
△1	..					

IS 株式会社 立売堀製作所

（保） （削） （大） 尺 —