



品番	名 称	材 質	個数	備 考
1	本体	FCD450	1	
2	フタ	FCD450	1	
3	グラントブッシュ	CAC406	1	
4	弁棒	SUS304	1	
5	メネジ	CAC406	1	
6	弁体	FCD450	1	
7	ボルト&ナット	ステンレス	1 s	
8	弁パッキン	U	1	ウレタンゴム
9	弁座	CAC406	1	
10	弁ガイド	CAC406	1	
11	六角ボルト	ステンレス	6	
12	切換弁棒	C3604	2	
13	パッキン箱	CAC406	2	
14	切換弁パッキン	C,R	2	
15	差し金具	CAC406	2	75AJISB9911
16	押し輪	CAC406	2	
17	キャップ	FC200	2	
18	ボール弁	CAC406	2	
19	切換弁棒ガイド	FC200	2	
20	グラントブッシュ	C3604	2	
21	排水弁	C3604	1	
22	プラグ	C3604	1	
23	ブッシュ	CAC406	2	
24	鎖	SUS304	2	
25	Oリング	N,B,R	2	P-25
26	Oリング	N,B,R	1	G-50
27	Oリング	N,B,R	1	G-180
28	Oリング	N,B,R	2	P-34
29	Oリング	N,B,R	2	P-24
30	消火栓レンチ	FCD450	1	
31	Oリング	N,B,R	2	

試験圧力 : 本体・・・2.1MPa

弁座・・・1.54MPa

塗 装 : 本体・・・赤色 (マンセル 7.5R4/14)

質 量 : 約 70kg

フランジ表

	C	n-d
JIS10k	φ240	8-23
JPI150	φ241.3	8-22

※RF (平面座) が標準になります。

△	..		図	150A×75A×75A (03N-120° 型)	製図日	2020年 8月 4日
△	..		名	屋外給水消火栓	図 番	KHYC0062
△	..				承認	照 査
△	..				製 図	縮 尺
△	..				IS 株式会社 立売堀製作所	—