



| 品番 | 名称 | 材質 | 個数 | 備考 |
|----|----------|--------|-----|--------------|
| 1 | 本体 | FCD450 | 1 | |
| 2 | フタ | FCD450 | 1 | |
| 3 | グランドブッシュ | CAC406 | 1 | |
| 4 | 弁棒 | SUS304 | 1 | |
| 5 | メネジ | CAC406 | 1 | |
| 6 | 弁体 | FCD450 | 1 | |
| 7 | ボルト・ナット | ステンレス | 1s | |
| 8 | 弁パッキン | N.B.R | 1 | φ110×φ13×t6 |
| 9 | 弁座 | CAC406 | 1 | |
| 10 | 弁ガイド | CAC406 | 1 | |
| 11 | 六角ボルト | ステンレス | 6 | |
| 12 | 切換弁棒 | C3604 | 2 | |
| 13 | パッキン箱 | CAC406 | 2 | |
| 14 | 切換弁パッキン | C.R | 2 | φ71×φ59×t8.5 |
| 15 | 差シ金具 | CAC406 | 2 | 65AJISB9911 |
| 16 | 押し輪 | CAC406 | 2 | |
| 17 | キャップ | FC200 | 2 | |
| 18 | ボール弁 | CAC406 | 2 | |
| 19 | 切換弁棒ガイド | FC200 | 2 | |
| 20 | グランドブッシュ | C3604 | 2 | |
| 21 | 排水弁 | C3604 | 1 | |
| 22 | プラグ | C3604 | 1 | |
| 23 | 六角ボルト | ステンレス | 4×2 | |
| 24 | 鎖 | SUS304 | 2 | |
| 25 | Oリング | N.B.R | 2 | P-25 |
| 26 | Oリング | N.B.R | 1 | G-50 |
| 27 | Oリング | N.B.R | 1 | G-150 |
| 28 | Oリング | N.B.R | 2 | G-90 |
| 29 | Oリング | N.B.R | 2 | P-24 |
| 30 | 消火栓レンチ | FCD450 | 1 | |
| 31 | Oリング | N.B.R | 2 | S-60 |
| 32 | Oリング | N.B.R | 2 | P-34 |

試験圧力 : 本体・・・2.1MPa
 弁座・・・1.54MPa
 塗 装 : 本体・・・赤色 (マンセル7.5R4/14)
 文字・・・白色 (マンセルN9.5)
 質 量 : 約 51kg

フランジ表

| | C | n-d |
|--------|--------|------|
| JIS10k | φ175 | 8-19 |
| JPI150 | φ190.5 | 8-19 |

※RF (平面座) が標準になります。

| | | | | | |
|---|----|--|-----|-------------|-----|
| △ | .. | 図 100A×65A×65A (03NS型) 名 屋外消火栓 株式会社 立売堀製作所 | 製図日 | 2021年 2月 1日 | |
| △ | .. | | 図 番 | KHYA0046 | |
| △ | .. | | 承認 | 照 査 | 製 図 |
| △ | .. | | 縮 尺 | — | — |
| △ | .. | | | | |