


品番	名 称	材 質	個数	備 考
1	本体	AC7A	1	
2	外筒	AC7A	1	
3	デフレクター	A5052	1	

認定評価型式番号： 認評ノ第26～8号
 放水量： 80 L/min. at 0.17 MPa
 仕 上： アルマイト
 質 量： 約 0.3 kg



5	..	図 名	広範囲型2号消火栓 噴霧ノズル (アスピレート)	製図日	2014年 9月 4日		
4	..			図 番	KWZ0328		
3	..	株式会社 立売堀製作所		承認	照査	製図	縮尺
2	..						
1	..						