



特記)

1. 盤内配線はMCB-コンセント間の電線(4本)は耐火電線を使用する
その他の電線はHIVを使用する
 2. 2Pコンセントは向かって左側をアース側とする
- 注) 承認される際、所轄の消防署の承諾を受けてください。
総合操作盤には対応していません。

使用機器一覧表						
部品名	型式	仕様	メーカー	数量		
MCB	BH-K	2P50/20AT	三菱電機	1		
コンセント	WK3001W	2P15A125V(アース付)	パナソニック	2		
銘板一覧表						
CP番号	名称	地色/文字色	サイズ	数量		
CP1	非常コンセント単相100V(シール)	白色/赤色	12×75	1		
△	..	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </div> <div style="margin-left: 10px;"> <p>非常コンセント盤 ボード無</p> </div> </div>	作図	2020年 2月 6日		
△	..		図番	OCP9009(0)		
△	..		承認	照査	製図	縮
△	..		株式会社立売堀製作所			

※ 材料 t 1.6 電気亜鉛めっき鋼板
仕上 メラミン樹脂焼付塗装 (日塗工C22-90B)