




品番	名 称	材 質	個数	備 考
1	本体	FCD450	1	
2	フタ	FCD450	1	
3	グランドブッシュ	CAC406	1	
4	弁棒	SUS304	1	
5	メネジ	CAC406	1	
6	弁体	FCD450	1	
7	ボルト&ナット	ステンレス	1s	
8	弁パッキン	U	1	φ146×φ13×t6
9	弁座	CAC406	1	
10	弁ガイド	CAC406	1	
11	六角ボルト	ステンレス	6	
12	切換弁棒	C3604	2	
13	パッキン箱	CAC406	2	
14	切換弁パッキン	CR	2	
15	差し金具 (差込式オス)	CAC406	2	75JISB9911
16	押し輪	CAC406	2	
17	キャップ	FC200	2	
18	ボール弁	CAC406	2	
19	切換弁棒ガイド	FC200	2	
20	グランドブッシュ	C3604	2	
21	排水弁	C3604	1	
22	プラグ	C3604	1	
23	ブッシュ	CAC406	2	
24	鎖	SUS304	2	
25	Oリング	NBR	2	P-25
26	Oリング	NBR	1	G-50
27	Oリング	NBR	1	G-180
28	Oリング	NBR	2	P-34
29	Oリング	NBR	2	P-24
30	消火栓レンチ	FCD450	1	
31	Oリング	NBR	2	
32	Oリング	NBR	2	G-80

試験圧力	本体・・・2.1MPa
	弁座・・・1.54MPa
塗 装	本体・・・赤色 (マンセル 7.5R4/14)
	文字・・・白色 (マンセル N9.0)
質 量	約 70kg

フランジ表

	φ C	n-φ d
JIS10K	φ 240	8-φ 23
JPI150	φ 241.3	8-φ 22

※RF (平面座) が標準になります。

△	..		図	屋外給水消火栓 (03N型)	製図日	2024 年 7 月 2 日
△	..		名	150A×75×75	図 番	THYA8651-1
△	..				承認	照 査 製 図 縮 尺
△	..					
△	..					

IS 株式会社 立売堀製作所

徳永 平井 井