




矢視A 断面図

| 品番 | 名 称            | 材 質    | 個数   | 備 考         |
|----|----------------|--------|------|-------------|
| 1  | 本体             | FCD450 | 1    |             |
| 2  | フタ             | FCD450 | 1    |             |
| 3  | グランドブッシュ       | CAC406 | 1    |             |
| 4  | 弁棒             | SUS304 | 1    |             |
| 5  | メネジ            | CAC406 | 1    |             |
| 6  | 弁体             | FCD450 | 1    |             |
| 7  | ボルト&ナット        | ステンレス  | 1s   |             |
| 8  | 弁パッキン          | U      | 1    | φ146×φ13×t6 |
| 9  | 弁座             | CAC406 | 1    |             |
| 10 | 弁ガイド           | CAC406 | 1    |             |
| 11 | 六角ボルト          | ステンレス  | 6    |             |
| 12 | 切換弁棒           | C3604  | 2    |             |
| 13 | パッキン箱          | CAC406 | 2    |             |
| 14 | 切換弁パッキン        | CR     | 2    |             |
| 15 | 受け金具 (消防ねじ式メス) | CAC406 | 2    | 75JISB9912  |
| 16 | 締め輪            | CAC406 | 2    |             |
| 17 | ボール            | C2600  | 57×2 |             |
| 18 | パッキン           | NBR    | 2    |             |
| 19 | キャップ           | CAC406 | 2    |             |
| 20 | ボール弁           | CAC406 | 2    |             |
| 21 | 切換弁棒ガイド        | FC200  | 2    |             |
| 22 | グランドブッシュ       | C3604  | 2    |             |
| 23 | 排水弁            | C3604  | 1    |             |
| 24 | プラグ            | C3604  | 1    |             |
| 25 | 鎖              | SUS304 | 2    |             |
| 26 | Oリング           | NBR    | 2    | P-25        |
| 27 | Oリング           | NBR    | 1    | G-50        |
| 28 | Oリング           | NBR    | 1    | G-180       |
| 29 | Oリング           | NBR    | 2    | P-34        |
| 30 | Oリング           | NBR    | 2    | P-24        |
| 31 | 消火栓レンチ         | FCD450 | 1    |             |
| 32 | Oリング           | NBR    | 2    | G-80        |

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 試験圧力 | 本体・・・2.1MPa             |
|      | 弁座・・・1.54MPa            |
| 塗 装  | 本体・・・赤色 (マンセル 7.5R4/14) |
|      | 文字・・・白色 (マンセル N9.0)     |
| 質 量  | 約 75kg                  |

フランジ表

|        | φC     | n-φd  |
|--------|--------|-------|
| JIS10K | φ240   | 8-φ23 |
| JPI150 | φ241.3 | 8-φ22 |

※RF (平面座) が標準になります。

|     |                              |     |             |
|-----|------------------------------|-----|-------------|
| 図 名 | 屋外給水消火栓 (03N型)<br>150A×75×75 | 製図日 | 2024年 7月 2日 |
| 承認  |                              | 図 番 | THYA8653-1  |
| 承認  |                              | 承認  | 照 査         |
| 承認  |                              | 製 図 | 縮 尺         |
| 承認  |                              | 検 査 | —           |

IS 株式会社 立売堀製作所

