



中継管寸法表

N	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300
H	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200

品番	名 称	材 質	個 数	備 考
1	本体	FC250	1	
2	中継管	FC250	1式	
3	弁箱	FC250	1	
4	フタ	FC250	1	
5	コック	CAC403	1	
6	オイルスクリュー	C3604	1	
7	コック押え	FC250	1	
8	フランジ	FC250	1	
9	弁棒(A)	SUS304	1	
10	弁棒(B)	SUS304	1	
11	継手	CAC701	1	
12	弁棒ガイド	CAC403	1	
13	弁体	FC250	1	
14	弁パッキン	合成ゴム	1	
15	パッキン押え	FC250	1	
16	排水弁	牛皮	2	
17	弁座	CAC403	1	
18	ストッパー	FC250	1	
19	差し金具(米消防ねじ式オス)	CAC403	2	2.5 - 7.5 NH
20	キャップ	FC250	2	
21	パッキン	NBR	2	
22	差し金具(米消防ねじ式オス)	CAC403	1	4.5 - 4 NH
23	キャップ	FC250	1	
24	パッキン	NBR	1	
25	鎖	SUS304	3	
26	プラグ	C3604	1	
27	ボルト&ナット	スチール	6	衝撃安全装置
28	安全座金	FC250	6	衝撃安全装置
29	ローラー	SUS303	6	衝撃安全装置
30	座金	FC250	6	衝撃安全装置
31	ボルト&ナット	スチール	6	
32	Oリング	NBR	1	P-45
33	Oリング	NBR	2	P-45
34	Oリング	NBR	1	G-65
35	消火栓レンチ	FCD450	1	

仕 様

最高使用圧力 : 1.0 MPa
 試験圧力 : 本体・・・2.1 MPa (上水 1.75 MPa)
 : 弁箱・・・1.54 MPa (上水 1.30 MPa)
 塗装 : 地上露出部・・・黄色 (マンセル 2.5 Y8/12)
 地下埋設部・・・黒色 (マンセル N1.0)
 機構 : 打倒式 (衝撃安全装置)

フランジ寸法表

	ϕC	$n - \phi d$
J I S 1 0 K	$\phi 240$	$8 - \phi 23$
上水	$\phi 247$	$6 - \phi 19$

△	..		図名 6" × 4-1/2" × 2-1/2" × 2-1/2" 三方口地上式不凍消火栓 (防衛省・米軍基地向け)	製図日 2024年 10月 3日 図番 THY A9020-1
△	..			
△	..			
△	..			
△	..			
(IS) 株式会社立壳堀製作所			承認	照査
			製図	縮尺