


品番	名 称	材 質	個数	備 考
1	本体	AC7A	1	
2	外筒	A5052	1	
3	デフレクター	A5052	1	

認定評価型式番号： 認評ノ第16～1～1号
 放水量： 130L/min. at 0.17MPa
 仕 上： アルマイト
 質 量： 約 0.3kg



⑤	..		図 名	易操作性1号消火栓 噴霧ノズル	製図日	2025年 12月 16日		
④	..				図 番	TWZA10368		
③	..				承認	照 査	製 図	縮 尺
②	..				IS 株式会社 立売掘製作所			—
①	..				優 中 劣			—