



[通常時]

[高さ調整時 (最大時)]

A-A断面図

※相フランジ, フランジパッキン, ボルト・ナットはお客様にてご準備ください。

品番	名称	材質	個数	備考
1	上部格納箱	SEHC	1	t2.3
2	下部格納箱	SEHC	1	t2.3
3	蓋	SS400	1	t4.5 縞鋼板
4	ハンドル	SUS304	1	φ10
5	ボルト	スチール	4	M8×80L
6	ナット	スチール	12	M8
7	逆止弁付バタフライ弁	SCS13	1	100A認定品 (VA-062号)
8	弁体	FCD450	1	ゴム被覆
9	仕切弁開閉レバー	SUS304	1	弁状態表示「常時開」板付
10	排水弁	CAC406	1	25A認定品 (VA-041号)
11	排水管	SUS304	1	排水弁状態表示「常時閉」付
12	ハウジング継手	FCD450	2	100A認定品 (PJ-017号)
13	フランジ付接続管	STPG	2	100AJIS20KRF
14	プラグ	C3771B	1	25A

※格納箱の高さ調整・固定は格納箱内のボルト&ナットで行って下さい。又、高さ調整に用いるカマシ物 (木片・鉄板等) は別途施工側にて考慮をお願いします。

注) 配管芯から蓋の上部までの寸法は293 (上限343) を厳守して下さい。

仕様	仕上	付属品	最高使用圧力: 1.6 MPa	
逆止弁付バタフライ弁: 100A (1次側排水弁付)	逆止弁付バタフライ弁: 素地 接続管、フランジ、ハウジング継手 : 溶融亜鉛めっき	配管孔カバー: 4枚×2セット	送水口用パッケージ型バルブ「アイユニット」	図番 TVUA10220
最高使用圧力: 1.6 MPa			名 100A [1次側排水弁付]	整番 1.6
等価管長: 31.0m	排水弁: クロムめっき		製図日 2025年 11月27日	承認 照査 製図 北 福永 舞
格納箱: 450×450×438	ユニット格納箱、蓋: 黒色塗装仕上 (ウレタン樹脂系塗料)			

IS 株式会社 立売堀製作所

製図日

2025年
11月27日

承認 照査 製図
北 福永 舞