







消火栓	25×90°	起動スイッチ付	1ヶ
自動調整弁	25	静圧・動圧対応	1ヶ
ノズル	25 可変噴霧	アスピレート	1本
ホース	25×30m	保形	1本
ホース収納装置 (PR)			1組
認定評価型式番号: 認評栓第26~43号 [識別番号: WA2-PR25E210]			
使用圧力: 2.0MPa (締切圧) 圧力損失値: 0.16MPa (帝)			



材料	t 1.6 電気亜鉛めっき鋼板
仕上	メラミン樹脂焼付塗装
標示	シール文字



凶名

広範囲型 2 号消火栓（単独型）

図番 SKALFT-B001

適用	_____
----	-------

製図日

2026年
3月19日

承認	照査	製図
米谷	柴沼	高橋


 株式會社 立売堀製作所

□能美防災 (株) □ リング型表示灯付発信機 専用金具 φ117.2 4-M4×12L 扉裏面スタッドビス φ50 2-M4タップ 66.7 φ117.2 4-M4×12L 扉裏面スタッドビス □ リング型 イ □ 薄型表示灯 ロ □ リング型 ハ		□ニッタン (株) □ 表示灯付フラット発信機 φ113 116.4 5 □ フラット表示灯 (*1=75) φ80 φ113 116.4 5 □ フラット イ □ P L - F ロ □ フラット ハ		□標準 (発信機 表示灯分離) タイプ □ 発信機 105 81 4-φ4.5×19.5L □ 表示灯 66.7 φ58 2-φ5 □ パラサイン Aタイプ (*1=75) φ80 105 81 4-φ4.5×19.5L □ 発信機 □ 表示灯 □ パラサイン Aタイプ (*1=75)																	
□ホーチキ (株) 注) 取付方法が2パターンあります。 □ フラット取付 専用金具 φ117.2 4-M4タップ □ 表示灯 φ58 2-φ5 66.7 φ117.2 4-M4タップ 120 □ フラット型 イ □ 表示灯 ロ □ フラット型 ハ				□ 表側取付 2-M4タップ φ108 66.7 φ58 2-φ5 2-M4タップ 76 80 60 □ フラット型 イ □ 表示灯 ロ □ フラット型 ハ		能美防災 (株) □ 小型発信機 2-M4タップ 83.5 73 50 ニッタン (株) □ フラット発信機 1MM1W-01 2MM1W-01 2-M4タップ 124 φ108															
□パナソニック (株) □日本ドライケミカル (株) 注) 取付方法が2パターンあります。 □ フラット取付 φ127 4-M4×15L 扉裏面スタッドビス □ 表示灯 (フラット型) φ50 2-M4タップ 66.7 φ127 4-M4×15L 扉裏面スタッドビス □ リング型 イ □ フラット型 ロ □ リング型 ハ				□ 簡単取付 φ120 φ50 2-M4タップ 66.7 φ120 2-M4タップ □ リング型 イ □ フラット型 ロ □ リング型 ハ		パナソニック (株) or 日本ドライケミカル (株) □ 小型発信機 51.5 83.5 72 2-M4タップ □ 表示灯 NNF70015 64 66.7 50 4-R12 2-M4タップ															
<table><tr><th>横幅 (w1)</th><th>火報ピッチ (P)</th></tr><tr><td>550</td><td>150</td></tr><tr><td>700</td><td>200</td></tr></table>		横幅 (w1)	火報ピッチ (P)	550	150	700	200	<table><tr><th>図名</th><td>火報一覧図 (横開き)</td><td>火報機器は別途となります。</td></tr><tr><th>図番</th><td>OF E26025-00</td><td>2026年 6月 4日</td></tr><tr><th>承認</th><td>照査</td><td>製図</td></tr><tr><th colspan="3">IS 益立堀製作所</th></tr></table>		図名	火報一覧図 (横開き)	火報機器は別途となります。	図番	OF E26025-00	2026年 6月 4日	承認	照査	製図	IS 益立堀製作所		
横幅 (w1)	火報ピッチ (P)																				
550	150																				
700	200																				
図名	火報一覧図 (横開き)	火報機器は別途となります。																			
図番	OF E26025-00	2026年 6月 4日																			
承認	照査	製図																			
IS 益立堀製作所																					