








露出型


格納品			
消火栓	40×90°		1ヶ
ノズル	40×φ13	差込式	1本
ホース	40×15m	差込式	2本
ホース掛	40×20㌘	回転式	クロムめっき 1組




※横配管時、側板と消火栓の面間は図中記入寸法をお守り下さい。

材料	t 1.6 電気亜鉛めっき鋼板
仕上	メラミン樹脂焼付塗装
標示	シール文字



図名	屋内消火栓格納箱（単独型）	図番	SOABZZ-B002		
		適用	_____		
 株式会社 立売掘製作所		製図日	2026年 3月21日		
		承認		照査	
				製図	

☐標準（発信機 表示灯分離）タイプ


IS標準




ニッタン(株)

☐ フラット発信機

注) 取付方法が2パターンあります.



5 5 0	1 2 5	1 5 0
7 0 0	1 5 0	2 0 0



図名	火報一覧図(縦開き1)	図番	OF E26027-01
	火報機器は別途となります。	製図日	2026年 6月22日


 株式會社 立壳堀製作所

